



Примечания

- 1) Производится полная замена электропроводки в квартире, любые имеющиеся коммуникации демонтируются
- 2) Проводку можно делать по потолку при соблюдении толщины (высоты) слоя коммуникаций не более 4-х сантиметров. В помещениях будет установлен натяжной потолок.
- 3) Все люстры и светильники на потолках будут монтироваться на натяжной потолок
- 4) Спуски кабельканалов выполнять строго по вертикали
- 5) Все электрические соединения выполняются в распределительных коробках через клеммы, не через скрутки
- 6) Разводку выполнять 3-5 жильным медным кабелем с двойной ПВХ изоляцией с резиновым наполнением вокруг жилы типа НУМ, в трубах ПВХ из самозатухающего пластика в штробах стен и/или на потолке
- 7) Требуется поставить распределительный щиток в коридоре слева от входной двери
- 8) Размеры до электрических выводов даны до центра блока

- Вывод 220 в
- Одинарная скрытая розетка 220в
- Двойная скрытая розетка 220в
- Тройная скрытая розетка 220в
- Одинарная скрытая влагостойкая розетка 220в ip44
- Двойная скрытая влагостойкая розетка 220в ip44
- Тройная скрытая влагостойкая розетка 220в ip44
- Розетка трехфазная на 380 в
- Одноклавишный выключатель
- Одноклавишный проходной выключатель
- Двухклавишный выключатель
- Двухклавишный проходной выключатель
- Трехклавишный выключатель
- Трехклавишный проходной выключатель
- Подвесной светильник, вывод 220, оставить запас 30 см
- Электрощиток
- LAN-розетка

